

最終処分場(黒潮環境センター)における浸出水及び地下水等の水質結果(令和7年度)

① 浸出水の状況(放流口)

		基準値	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回	最大値
			R7. 4. 17	R7. 5. 29	R7. 6. 19	R7. 7. 17	R7. 8. 7	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	水素イオン濃度(PH)	5.8以上、8.6以下	6.4	7.0	7.3	6.7	7.3								7.3
2	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/ℓ	60以下	0.5	2.1	0.5未満	0.5	0.5未満								2.1
3	化学的酸素要求量(CODMn) mg/ℓ	90以下	1.8	2.5	3.4	4.3	4.0								4.3
4	浮遊物質量(SS) mg/ℓ	60以下	2.3	1.0	1.5	0.5未満	1.3								2.3
5	全窒素 mg/ℓ	120以下	19	12	11	16	9.3								19
6	電気伝導率 mS/m	なし	660	690	580	730	540								730
7	塩化物イオン mg/ℓ	なし	2,300	2,000	2,100	2,500	1,700								2,500

② 地下水の状況(埋立場上流)

		基準値	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回	最大値
			R7. 4. 17	R7. 5. 29	R7. 6. 19	R7. 7. 17	R7. 8. 7	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	水素イオン濃度(PH)	5.8以上8.6以下	7.4	7.0	7.4	7.7	7.8								7.8
2	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/ℓ	160以下	3.8	15.0	0.7	0.5未満	4.7								15
3	化学的酸素要求量(CODMn) mg/ℓ	160以下	4.8	36.0	1.9	2.4	5.7								36
4	浮遊物質量(SS) mg/ℓ	200以下	18.0	130.0	2.7	3.5	32								130
5	全窒素 mg/ℓ	なし	1.6	1.8	2.3	2.2	2.7								2.7
6	電気伝導率 mS/m	異常がみとめられないこと	29	8	26	24	33								33
7	塩化物イオン mg/ℓ	異常がみとめられないこと	5.7	1.8	5.1	4.7	5.1								5.7

注) 第2回(R7. 5. 29)検査値の浮遊物質量(SS)値が、比較して高いのは、直前の降雨による影響と考えられます。

③ 地下水の状況(観測井戸)

		基準値	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回	最大値
			R7. 4. 17	R7. 5. 29	R7. 6. 19	R7. 7. 17	R7. 8. 7	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	水素イオン濃度(PH)	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.1	7.2	7.2								7.5
2	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/ℓ	160以下	1.6	1.0	1.1	1.1	2.6								2.6
3	化学的酸素要求量(CODMn) mg/ℓ	160以下	1.6	1.7	1.9	2.0	3.0								3.0
4	浮遊物質量(SS) mg/ℓ	200以下	1.4	0.5未満	0.9	0.8	2.4								2.4
5	全窒素 mg/ℓ	なし	2.5	2.5	2.9	2.8	3.6								3.6
6	電気伝導率 mS/m	異常がみとめられないこと	100	100	120	130	220								220
7	塩化物イオン mg/ℓ	異常がみとめられないこと	250	43	320	340	610								610

④ 地下水の状況(県道暗渠下)

		基準値	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	第12回	最大値
			R7. 4. 17	R7. 5. 29	R7. 6. 19	R7. 7. 17	R7. 8. 7	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	水素イオン濃度(PH)	5.8以上8.6以下	7.9	7.6	7.7	7.8	7.7								7.9
2	生物化学的酸素要求量(BOD) mg/ℓ	160以下	0.8	2.6	0.5未満	0.5未満	2.3								2.6
3	化学的酸素要求量(CODMn) mg/ℓ	160以下	1.5	8.1	1.9	2.4	2.5								8.1
4	浮遊物質量(SS) mg/ℓ	200以下	4.5	52.0	5.1	7.0	4.4								52.0
5	全窒素 mg/ℓ	なし	1.8	1.5	2.1	1.9	2.3								2.3
6	電気伝導率 mS/m	異常がみとめられないこと	46	19	47	48	100								100
7	塩化物イオン mg/ℓ	異常がみとめられないこと	76	21	90	88	240								240